



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прокуратура Свердловской  
области

Прокуратура г. Ивделя

624590, г. Ивдель, ул. Трошева, д. 39  
тел/факс 8-(34386)-2-22-96

30.10.2020 № 02-02-20

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований  
пожарной безопасности

Прокуратурой г. Ивделя 16.10.2020 с привлечением специалиста ОНД и ПР Североуральского городского округа, Ивдельского городского округа, городского округа Пелым УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области в ходе проверки соблюдения требований правил пожарной безопасности в деятельности директора МАУ ДО ДЮСШ г. Ивдель выявлены следующие нарушения требований «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

Так, в соответствии с п. 35 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

✓ В нарушение указанных требований закона в МАУ ДО ДЮСШ г. Ивделя не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров дверей эвакуационных выходов на объекте защиты.

Согласно подп. «б» п. 36 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

✓ В нарушение указанных требований на момент проверки на объекте защиты на путях эвакуации размещены предметы, препятствующие безопасной эвакуации.

В силу п. 70 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» руководитель организации обеспечивает объект

*И.В. Сташеров*

*[Signature]*

Начальнику Управления образования  
Администрации Ивдельского  
городского округа

Фоминой Л.В.

*Мещеряков Н.А.*

*направить нарушителя,  
о предявляемой жалобе  
направить информацию*

*[Signature]*

*1344  
10.11.20*

защиты огнетушителями по нормам согласно п.п. 468 и 474 настоящих Правил, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Руководитель организации обеспечивает железнодорожный подвижной состав огнетушителями по нормам согласно приложению № 2(1), а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

✓ В нарушение указанного требования закона руководителем учреждения не обеспечена своевременная замена (перезарядка) огнетушителя № 3.

В соответствии с подп. «к» п. 23 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» на объектах защиты запрещается устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

✓ В нарушение указанного требования закона на момент проверки на объекте защиты осуществлялось хранение горючих материалов под лестничными маршами.

В соответствии с п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

В зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

✓ В нарушение указанного требования закона на объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Согласно п. 21 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение

повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты.

✓ В ходе проверки акт испытания огнезащитной обработки несущих деревянных конструкций чердачного помещения не представлен.

Не соблюдение должностными лицами МАУ ДО ДЮСШ г. Ивдель требований пожарной безопасности создают непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан, и в том числе несовершеннолетних и работников школы, что недопустимо и подлежит немедленному устранению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры г. Ивделя.

2. Незамедлительно принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях законодательства.

4. О результатах принятых мер сообщить прокурору в течение месяца со дня внесения представления в письменной форме с приложением копии приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

*Одновременно разъясняю, что за невыполнение законных требований прокурора предусмотрена административная ответственность по ст. 17.7. КоАП РФ.*

Прокурор города Ивделя  
старший советник юстиции



А.В. Дульцев